



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

13

Příspěvek do 16. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.05.2015

Městský knihovna Kuřim - pořízení nového kotle

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Jindřiška Honců

Důvodová zpráva:

Pořízení nového tepelného zdroje pro městskou knihovnu Kuřim - řešení havarijního stavu

Město Kuřim, odbor investiční zajišťoval v roce 2009 samostatný tepelný zdroj pro objekt městské knihovny Kuřim. Zhotovitelem kotelny byla na základě výsledku zadávacího řízení společnost Uchytíl s.r.o., která instalovala plynový kondenzační kotel Ferroli Econcept Tech35c, který byl předepsán projektovou dokumentací.

Přesto, že byl kotel pravidelně servisován, došlo během záruční doby 5 let k mnoha reklamacím a následným opravám podstatného významu (2x k výměně elektronické desky, těsnění výměníku a spalovací komory, izolace spalovací komory, kabely, prasklé trubičky difusoru, elektrody atd.) Náklady na tyto opravy, které zajišťoval zhotovitel, by odhadem dosáhly na pořízení nového kotle. V roce 2014 vypršela záruční doba. Následně v únoru byla městem zaplacená další velká oprava v hodnotě 11.500 Kč za výměnu čerpadla, relé, plynového ventilu a patice. Letos v dubnu nastaly poruchy, kdy musel být kotel restartován (30. 3. 2015, 1. 4. 2015, 3. 4. 2015, 10. 4. 2015, 24. 4. 2015, 27. 4. 2015, 28. 4. 2015), nyní již kotel nelze spustit - ihned padne do poruchy.

Dne 20. 5. 2015 bylo svoláno místní šetření se zhotovitelem a projektantem, kotelná byla prohlédnuta a konstatováno, že vše je v souladu s projektem, zhotovitel po konzultaci s dodavatelem kotle společností Enbra na jednání oznámil, že další servisování kotle bude problematické, jelikož byla ukončena výroba a bude problém s náhradními díly, zároveň nelze jeho bezvadný chod po další opravě zaručit.

Ol navrhuje řešení této havarijní situace pořízením nového kotle vzhledem k tomu, že následné opravy dle předchozích zkušeností budou nákladné a mohly by dosáhnout ceny za pořízení nového kotle. Na základě výše uvedeného žádá RM o vyčlenění finančních prostředků ve výši 100.000 Kč z ORG 1006 0000 00 „drobné investice“. Tato částka je stanovena odhadem - čekáme na cenové nabídky.

Na ORG 1006 000 000 dosud vyčerpano 197.000 Kč

Na ORG 1006 000 000 zbývá 1.303.000 Kč



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s vyčleněním částky 100.000 Kč z ORG 1006 0000 00 „Drobné investice“ na pořízení nového tepelného zdroje objektu městské knihovny v Kuřimi.

Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI)