



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

8

Příspěvek do 2. schůze Rady města Kuřimi konané dne 18.01.2017

Oprava VZT jednotky pro větrání sálu v ZUŠ

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - nabídka

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

Důvodová zpráva:

Podle interní směrnice Rady města Kuřim č. S2/2015/RM čl. 8 Odlišné postupy OI žádá o zadání veřejné zakázky malého rozsahu přímou výzvou jednomu dodavateli, společnosti MMklima s.r.o., z důvodu havarijního stavu stávajícího vzduchotechnického zařízení pro větrání sálu.

OI provedl kontrolní prohlídku VZT jednotky s Ing. Markem ze společnosti MMklima s.r.o., (dodavatel klimatizační jednotky do výtvarného a tanečního sálu).

Aby zařízení spolehlivě zajišťovalo výměnu vzduchu v sále, bude nutné provést tyto opravy:

- doplnění chybějícího filtru na přívodu (filtrační komora je v potrubí, ale chybí v ní filtrační vložka), při objednání budou dodány 3 ks filtračních vložek - zásoba pro pravidelnou výměnu,
- demontáž stávajících odpadajících izolací VZT potrubí - cca 23 m²,
- montáž nových izolací v celém rozsahu potrubních rozvodů, mimo rozvodů ve stavebních konstrukcích - cca 40 m²,
- výměna vadného servopohonu cirkulační klapky,
- výměna špatné kabeláže mezi frekvenčními měniči a motory.

Cenová nabídka celkem
Záruka

45.625 Kč bez DPH, tj. 55.206,25 Kč vč. DPH
60 měsíců na provedené práce, na zařízení dle výrobce

OI žádá o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1006 000 000 Drobné investice na zajištění financování opravy VZT jednotky ve výši 60.000 Kč.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadání zakázky na opravu VZT jednotky pro větrání sálu v ZUŠ a **schvaluje** jako dodavatele společnost MMklima s.r.o., se sídlem Palackého třída 2630/131, 612 00 Brno, IČ 29260795 a **souhlasí** s vyčleněním částky 60.000 Kč z ORG 1006 000 00 „Drobné investice“ na financování opravy VZT jednotky.

Termín plnění: 31. 3. 2017 (OI)

CENOVÁ NABÍDKA č. 49/16

Určeno pro: **Silvie Peřinová**
Město Kuřim
Jungmannova 968/75, Kuřim 664 34
Tel: 727 815 133
E-mail: perinova@kurim.cz

Zpracovatel: **MMklima s.r.o.**
Palackého třída 2630/131
Brno 61200
Tel: 606 892 758
E-mail: martin.marek@mmklima.cz

IČO: 292 60 795
DIČ: CZ29260795

Akce: **ZUŠ Kuřim – oprava VZT sálu**

Místo: **Kuřim**

Stávající vzduchotechnické zařízení pro větrání sálu je nutné opravit. Aby spolehlivě zajišťovalo výměnu vzduchu v prostoru, bude nutné provést tyto opravy:

- doplnění chybějícího filtru na přívodu (filtrační komora je v potrubí, ale chybí v ní filtrační vložka) Při objednání bude dodáno 3ks filtračních vložek – zásoba pro pravidelnou výměnu
- demontáž stávajících odpadajících izolací VZT potrubí – cca 23m²
- montáž nových izolací v celém rozsahu potrubních rozvodů, mimo rozvodů ve stavebních konstrukcích – cca 40m²
- výměna vadného servopohonu cirkulační klapky
- výměna špatné kabeláže mezi frekvenčními měniči a motory

Nabídková cena celkem

45.625,-- Kč

Poznámka: Při opravách systému měření a regulace bude prověřen chod elektrického ohřívače. V případě zjištění nefunkčnosti el. ohřívače není oprava zahrnuta v cenové nabídce.

Cena obsahuje: - montáž
- dodávku

Cena neobsahuje: - DPH

Platnost cenové nabídky: 3 měsíce

Záruka: 60 měsíců na provedené práce, na zařízení dle výrobce

Platební podmínky: dle dohody



MMklima s.r.o.

zapsána u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 69015

Palackého třída 2630/131, Brno 61200

IČ: 292 60 795

DIČ: CZ29260795

Dodací lhůta: dle dohody

Brno, 29.12.2016

Ing. Martin Marek