



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**32**

## **Příspěvek do 20. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.06.2017**

### **Radnice MěÚ - odlišný postup na dodávku a montáž chlazení v 4. NP**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
    A - vyhodnocení nabídek

Materiál předkládá:                      Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:                      Ing. Renata Havlová - referent - investice

#### **Důvodová zpráva:**

Ol navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle článku 8 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele na akci „Radnice Kuřim - chlazení kanceláří 4. NP“.

Předmětem akce je provedení chlazení kanceláří 4. NP. K tomuto chlazení bude použito klimatizační zařízení systému miniVRV. Jde o zařízení s přímým chladivovým okruhem, kde na jednu venkovní jednotku je připojeno několik vnitřních jednotek. Vnitřní jednotky budou nástěnné. Venkovní jednotka bude umístěna vedle budovy na terénu. Pod kondenzační jednotku budou použity podkladní plastové trámk.

Ovládání vnitřních jednotek bude infraovladači - součástí jednotek. Vnitřní jednotky budou vybaveny čerpadly kondenzátu. Kondenzát bude čerpán do půdního prostoru, kde bude odveden do kanalizace. Propojení vnitřních jednotek s venkovní jednotkou bude předizolovaným chladivovým potrubím a komunikačním kabelem. Potrubní rozvody budou vedeny uvnitř budovy stoupací šachtou na sociálních zařízeních až do půdního prostoru. V půdním prostoru bude provedeno rozvětvení k jednotlivým jednotkám. Do 4. NP k jednotkám budou provedeny prostupy přes tepelnou izolaci a sádkokartonový podhled. Potrubí k jednotkám bude vedeno v plastových lištách.

Zajišťujícím odborem byl realizován průzkum trhu. Bylo osloveno celkem pět potencionálních dodavatelů. Jediným kritériem byla cena.

Akce bude hrazena z ORG 1242 000 000. Zakázka bude zadána na objednávku nebo smlouvu.

K této zakázce bude třeba dále zajistit stavební, zdravotnické a elektrikářské práce.

#### **Návrh na usnesení:**



**Město Kuřim**

**RM s c h v a l u j e** odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadání zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž chlazení do kanceláří v 4. NP a **schvaluje** jako zhotovitele společnost MMklima s.r.o., Palackého třída 2630/131, 612 00 Brno, IČ 29260795 za cenu 532.598,44 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

## **„RADNICE KUŘIM - CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ 4. NP“**

### ODEVZDANÉ NABÍDKY S UVEDENÍM NABÍDKOVÉ CENY V KČ VČ. DPH:

MMklima s.r.o., Palackého třída 2630/131, 612 00 Brno, IČ 292 60 795 .....	<b>440 164,- Kč</b>
Josef Spáčil, Zlatá hora 281, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 75434105 .....	<b>467 229,10 Kč</b>
Pavel Kavka, Bayerova 806/40, 602 00 Brno, IČ 753 714 56.....	<b>450 260,- Kč</b>
JM Klima s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Modřice u Brna, IČ .....	<b>487 698,- Kč</b>
David Prokeš, Mošnova 14, 615 00 Brno, IČ 64317251 .....	<b>501 157,- Kč</b>

Nejnižší cenu za realizaci klimatizačního zařízení nabídla firma MMklima s.r.o. s částkou 440 164,- bez DPH (532 598,44 Kč vč. DPH).