



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**21**

## **Příspěvek do 34. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.10.2017**

### **Oprava kanalizace v havarijním stavu**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

#### **Důvodová zpráva:**

V rámci kamerového průzkumu v Bezručově čtvrti před bytovým domem č.p. 838/40 byl zjištěn výskyt kanalizace cca DN 300, v hloubce cca 3m, vedoucí v komunikaci a neznámo kam. Tato stoka je přes neodborně vybudovanou revizní šachtu o průměru DN 400 BEO bez stupadel těžko nepřístupná.

Kanalizace není v provozu Brněnských vodáren a kanalizací a.s. (BVK) a není ani zanesena v GIS města Kuřimi, ani na BVK.

Tento úsek kanalizace je zanesen špatně odtékajícími splaškami a hlínou (nejspíše nějaká překážka na dně trouby) a v dohledu kamery bylo vidno zdeformovanou nefunkční část stoky.

Vzhledem k tomu, že se do šachty a dále do stoky nelze dostat, zjistit její stavební stav, její možný směr a napojení, navrhuje odbor investiční pro odstranění havarovaného úseku a do budoucna zpřístupnění stoky, výměnu celé šachty za novou dle Standardů města a výměnu zborcené části kanalizace, prozatím v délce cca 3 m.

V rámci odstranění havarijního stavu kanalizace byly emailem poptány 4 firmy. Nejnižší cenovou nabídku zaslala spol. IGGU s.r.o, se sídlem Zahumení 299/28, 664 31 Lelekovice, a to ve výši 158.104 Kč vč. DPH.

Dále odbor investiční tuto spol. poptal ohledně opravy opakovaně se propadající místní komunikace v průjezdu bytového domu č. p. 838/40, cca 5m od místa havárie kanalizace. Spol. IGGU s.r.o nacenila tuto opravu na 82.280 Kč vč. DPH (750 Kč za m<sup>2</sup>). Tato částka je nejvýše přípustná, fakturace proběhne dle skutečně provedených prací za m<sup>3</sup>.

Oprava kanalizace bude čerpána ve výši 158.104 Kč z ORG 1 271 000 000 „Oprava kanalizace“.

Oprava komunikace bude čerpána ve výši 82.280 Kč z ORG 1 270 000 000 „Opravy komunikací“.

#### **Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** v souladu se směrnici S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru zhotovitele a **schvaluje** uzavření objednávky na odstranění havárie



**Město Kuřim**

kanalizace a místní komunikace v průjezdu ul. Bezručova č. p. 838/40 se společností IGGU s.r.o, se sídlem Zahumení 299/28, 664 31 Lelekovice, IČ 04972058 za celkovou cenu 240.384 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 30. 11. 2017 (OI)