

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

21

Príspevek do 40. schůze Rady města Kuřimi konané dne 06.12.2017

Ul. Malá Česká - veřejné osvětlení

Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Důvodová zpráva:

Začátkem října tohoto roku několikrát po sobě v době přívalových dešťů vypadl hlavní jistič veřejného osvětlení (dále jen VO) na sídlišti Na Loučkách. Na základě místního šetření bylo provozovatelem konstatováno, že stav kabelového vedení v ulici Malá Česká je nevyhovující a je potřeba jej vyměnit. VO pro tuto ulici je provizorně přepojeno vzduchem.

Dále se provozovatel a zástupci odboru investičního dohodli, že v rámci výměny kabelového vedení by bylo vhodné vyměnit i sloupky VO a v horní části ulice přeložit na vhodnější místo. Dále je potřeba v křižovatce Malá Česká x Tyršova vybudovat rozpojovací skříň a propojit stávající kabelové vedení s ulicí Tyršova, které je napojené na rozvodnou skříň v ul. Brněnská.

Cena za vypracování PD DUR:	27.830 Kč
Předběžný propočet na realizaci rekonstrukce (realizace rok 2018):	600.000 Kč

Tímto odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení vyčlenění částky ve výši 27.830 Kč z OGR 1 008 000 000 „Projekty a studie“ na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí u akce „Kuřim, ul. Malá česká - veřejné osvětlení“.

Návrh na usnesení:

RM schvaluje vyčlenění částky ve výši 27.830 Kč z OGR 1 008 000 000 „Projekty a studie“ na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí u akce „Kuřim, ul. Malá česká - veřejné osvětlení“.

Termín plnění: 31. 1. 2018 (OI)

