



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

22

Příspěvek do 5. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.02.2018

„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- strop nad místností S.19

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Důvodová zpráva:

Na kontrolním dnu dne 1. 2. 2018 upozornil zhotovitel stavby na špatný stav železobetonového stropu nad plánovanou místností strojovny vzduchotechniky S.19 (původní kotelnou) v suterénu kulturního domu.

Po odstranění omítek bylo zjištěno, že výztuž tohoto stropu a věnců nemá požadované krytí a je v ploše odhalená. Na stavbu byl přivolán statik generálního projektanta, který po prohlídce konstatoval, že výše uvedená konstrukce je v mnohem horším stavu než se původně předpokládalo, a že odhalená výztuž nesplňuje požadovanou únosnost.

Statik navrhuje dvě varianty řešení:

a) strop celkově zesílit a podepřít ocelovou konstrukcí a sloupy a následně kompletně odhalenou výztuž zasanovat. Při realizaci této varianty by však došlo ke zmenšení prostoru místnosti strojovny vzduchotechniky, což vzhledem k rozměrům vzduchotechnických jednotek a technologií není možné. Předpokládaná cena varianty a) dle kalkulace zaslané zhotovitelem činí 613.575 Kč bez DPH.

b) stávající strop vybourat a následně provést novou konstrukci stropu pomocí ocelových nosníků a zabetonovaného trapézového plechu. Předpokládaná cena varianty b) dle kalkulace zaslané zhotovitelem činí 329.508 Kč bez DPH

V souvislosti se zajištěním plynulého postupu stavebních prací žádá OI Radu města o schválení jedné z uvedených variant řešení. Smluvní záležitosti budou řešeny následně souhrnným dodatkem ke smlouvě o dílo.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e demolici a provedení nového stropu nad strojovnou vzduchotechniky dle



Město Kuřim

varianty b) stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, kterou provádí společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 s vícenáklady do 400.000 Kč bez DPH.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)