



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

23

Příspěvek do 5. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.02.2018

„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí o postupu stavebních prací ve věci stropu pod vstupním vestibulem

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Důvodová zpráva:

Při provádění bouracích prací byly zjištěny vady, týkající se stávajících železobetonových konstrukcí průvlaků a vadně uložené výztuže ve stropě pod vstupním vestibulem. Statik navrhol provést statické úpravy tohoto stropu jeho podepřením ocelovými válcovanými nosníky a opravou povrchů. Zaměřením, provedeným v osové síti 1 x 1m bylo prokázáno, že nosná stropní deska vykazuje po vybourání nášlapných vrstev podlah v 1. NP výškové nerovnosti, díky kterým vychází na novou skladbu podlah 46 až 60 mm, místo projekčních 120 mm. Tato zjištěná skutečnost neumožňuje proto provést skladbu podlah v projektem navrženém rozsahu (tj. včetně tepelné izolace a podlahového topení) a i při zminimalizování výšky skladby podlahy by bylo nutno místy různou výšku betonu ze stávajícího stropu odstranit a srovnat na jednotnou úroveň. Dle sdělení statika, je však s ohledem na stav konstrukce stávajícího stropu pod vstupním vestibulem odfrézování betonu dostupnými technologiemi ze statického hlediska nemožné. Navrhuje proto vybourání stávající stropní konstrukce a provedení nového stropu z ocelových nosníků a plecho-betonové stropní desky. Předpokládaná cena těchto úprav dle rozpočtu zhotovitele činí 406.200 Kč bez DPH.

V souvislosti se zajištěním plynulého postupu stavebních prací žádá OI Radu města o schválení postupu dle výše uvedeného návrhu. Zvolené řešení bude následně předmětem dodatků ke smlouvě jak s projektantem, tak se zhotovitelem stavby.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s demolicí a provedením nového stropu pod vstupním vestibulem na stavbě „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, kterou provádí společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 s cenou do 450.000 Kč bez DPH.



Město Kuřim

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)