



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

11

Příspěvek do 33. schůze Rady města Kuřimi konané dne 09.10.2019

Městská sportovní hala v Kuřimi – venkovní schodiště

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

V rámci stavby Sportovní haly bylo zhotoveno pohledové venkovní schodiště, které tvoří dominantu při vstupu do samotné haly. Toto schodiště bylo již při samotné instalaci prověřeno zkouškou na protiskluznost. Tato zkouška vyšla v pořádku, protiskluznost je vyhovující dle předepsaných požadavků a odpovídá normě. Bohužel během vlhkých podzimních a zimních dnů, kdy zůstává na povrchu vlhkost, se schodiště stává kluzkým a reálně hrozí nebezpečí úrazu, proto je třeba zabývat se možností nápravy.

Navrhnutá řešení jsou:

1. Probarvený epoxidový nátěr se vsypem
2. Broušení vodorovného povrchu diamantem a napuštění povrchu nízkoviskózní kapalinou na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru Hydroinn S.

Zhotovitel stavby, společnost E.PROXIMA s.r.o. se vyjádřil k držení záruky dodaných schodů, že s úpravou souhlasí a bude držet záruku na statiku schodů, ale v případě broušení již nebude dále držet záruku na povrchovou úpravu a případné odrolení a odmrznutí vrstvy stěrky, která bude spřažena s hladkým povrchem betonu v oblasti krytí betonu v konstrukci. Pokud by systém odmrzl, tak další zbroušení může mít vliv na následné aplikace zmenšení krytí a nasákavosti. Stupně schodů jsou z betonu C45 a obava z rozpadnutí betonu by neměla být podle zhotovitele žádná, ale stálost nové úpravy povrchu nemohou garantovat. Obě varianty byly na místě konzultovány s projektantem stavby, arch. Milanem Vítem, doporučil variantu broušení.

Z výše uvedených důvodů (částečná ztráta záruky, schody s protiskluznou úpravou) OI navrhuje podat informaci společnosti E.PROXIMA s.r.o., Holická 1099/31, Hodolany Olomouc, IČ 25395602 o změně záruky a uzavřít objednávku se společností Blatrysk na úpravu protiskluznosti venkovního schodiště ke sportovní hale. Společnost Blatrysk, s. r. o., má s těmito úpravami betonů dlouholeté zkušenosti. Opravu je třeba zvládnout co nejdříve, dokud to dovolí klimatické podmínky.



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření objednávky pro povrchovou úpravu venkovního schodiště sportovní haly se společností Blatrysk, s. r. o., Šumavská 524/31, 602 00 Brno, IČ 60721634.

Termín plnění: 11. 10. 2019 (OI)