



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

5

Příspěvek do 35. schůze Rady města Kuřimi konané dne 05.11.2019

Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠT - kanalizace

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A- žádost o souhlas s čerpání FI - kanalizace
 B - cenová nabídka kanalizace

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Důvodová zpráva:

Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. Hana Kočevová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, o schválení **čerpání prostředků z fondu investic školy**.
Žádost ředitelky školy a cenová nabídka vizte přílohy A, B.

Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace ke dni 30. 9. 2019 je 2.820.934,22 Kč.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, a to ve výši 104.000 Kč za účelem financování opravy svislého vedení kanalizace dle žádosti.

Termín plnění: 31. 12. 2019 (ZŠT)

Váš dopis Zn.:

Ze dne:

Naše Zn. (č.j.): ZSK 356/2019



Rada města Kuřimi
Jungmannova 968/75
664 34 KUŘIM

Vyřizuje: Mgr. Bc. Hana Kočevová

TEL.: 541 230 307/kl. 51

E-mail: kocevova@tyrsovakurim.cz

Datum: 25. 10. 2019

Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic základní školy.

Žádám Radu města Kuřimi o udělení souhlasu k čerpání prostředků z fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, sídlo Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888 za účelem financování vyfrézování svislého vedení kanalizace, které je zcela zaplněno nánosem usazenin a je nutné pro obnovení funkce v celém průměru. V příloze přikládám nabídku na provedení prací v části budovy nad zubní ordinací a žádám o umožnění opravy i v části nad učebnou VV, vzhledem ke skutečnosti, že v těchto prostorách je již zahájen projekt Města Kuřimi na vybudování odborných učeben.

Budova Tyršova:	Bez DPH	S DPH
Vyfrézování vnitřní svislé splaškové kanalizace		
- část budovy nad zubní ordinací	43.000,- Kč	52.000,- Kč
- část budovy nad učebnou VV	43.000,- Kč	52.000,- Kč
Celkem:		104.000,- Kč

Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace k 30. 09. 2019 je 2.820.934,22 Kč.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Mgr. Bc. Hana Kočevová
ředitelka školy

Přílohy:

1. Cenová nabídka.

Základní škola Kuřim
Tyršova 1255/56
664 34 Kuřim

V Brně dne 9.10.2019

Věc: Závěrečná zpráva

Dne 9.10.2019 bylo provedeno zprůtočnění vnitřní svislé splaškové kanalizace v objektu školy dle zadaného požadavku. Při provádění čištění bylo zjištěno, že svislé vedení kanalizace je zcela zaplněno nánosem usazenin (sanitru) a pro její správnou funkci je třeba nezbytně provést její vyfrézování tak, aby byla obnovena funkce v celém jejím průměru. Pro výkon frézování je třeba vybudovat vstupní otvor v horní části vedení a následně použít revizní otvor ve spodní části jmenované kanalizace. Vzhledem k stáří trubního vedení a použitého materiálu je třeba připomenout, že může při provádění prací dojít k poškození litiny a tím pádem k navýšení ceny za tyto možné opravy.

Cena:

Cena za frézování včetně všech dalších nákladů bez oprav činí

43.000,- Kč

Uvedená cena je bez DPH.

S pozdravem

Inter Eko CZ s.r.o.
Hudcova 588/70b, 621 00 Brno
DIČ: CZ29196884
Tel.: 604 20 43 40