



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

33

Príspevek do 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.03.2021

Wellness Kuřim - zatěsnění průsaků, sanace nádrže

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: **„Wellness Kuřim - zatěsnění průsaků, sanace nádrže“**
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2021-005
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“)

V areálu Wellness Kuřim poklesla podélná stěna venkovního bazénu zhruba o 20 mm v délce cca 10 m. Příčinou poruchy je rozbřednutí podloží a tím snížení jeho únosnosti. Vlivem úniku vody v oblasti poklesu došlo k prosednutí části konstrukce vany bazénu.

Únik vody je způsoben:

- poruchou cirkulačního potrubí,
- trhlinkami ve dně a stěnách bazénu v místě poklesu.

Po zjištění této poruchy byl přizván statik, aby venkovní bazén posoudil. Dále jsme hledali konzultanta, který by nám poradil, jak tuto poruchu opravit. Poté, co jsme u některých firem neuspěli, byl p. Maštera schopný přijet situaci zanalyzovat a navrhnout technické řešení, které následně nacenil.

Pro výběrové řízení, by byl třeba zhotovit projekt, a tím bychom zvýšili opravu o další náklady.

OI navrhuje radě města v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2019 čl. 9 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele pro zatěsnění průsaků a sanace nádrže společnost HCS, spol. s r. o., Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 47914343, a to za cenu 1.278.104 Kč bez DPH (tj. 1.546.506 Kč vč. DPH). Jedná se o cenu v čase a místě obvyklou. Důvodem odlišného postupu je časová naléhavost pro včasné řešení opravy havárie před startem letní sezóny.

Akce bude hrazena z ORG 1048 000 000 „Wellness Kuřim“.

Návrh na usnesení:

**RM
schvaluje**

odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Wellness Kuřim - zatěsnění průsaků, sanace nádrže“ a **schvaluje** uzavření smluvního vztahu se společností HCS, spol. s r. o., Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 47914343 v celkové hodnotě 1.546.506 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31.12.2021

Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice