



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

**16**

## **Příspěvek do 9. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.04.2021**

### **„Obytný soubor Kuřim – Záhoří – 1. Etapa“ – příjezdová komunikace – způsob rušení jednotné kanalizace v úseku hráze suchého poldru**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
    A - vyjádření TBD anon  
    B - situace

Materiál předkládá:                      Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:                      Ing. Markelova Jana - referent - investice

Vedoucí odboru:                      Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

#### **Důvodová zpráva:**

Město Kuřim uzavřelo dne 05.10.2018 Plánovací smlouvu o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru Kuřim – Záhoří č. 2018/D/0130 s investorem IMOS development otevřený podílový fond, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, IČO 75160013. Dodatek č. 1 k této plánovací smlouvě byl pak uzavřen dne 06.03.2019. V 02/2021 byla zahájena 1. Etapa výstavby – připojovací komunikace.

Na kontrolním dnu stavby dne 23.02.2021 předložil investor k projednání návrh na změnu způsobu rušení části jednotné kanalizace v oblasti hráze suchého poldru zaplněním cemento-popílkovou směsí. Dle projektové dokumentace měla být kanalizace v celém rušeném rozsahu kompletně odstraněna. Z vyjádření zástupce technicko-bezpečnostního dohledu na vodním díle (poldru) – vizte příloha A tohoto materiálu, které si Město Kuřim vyžádalo, vyplývá, že pro oblast křížení kanalizace s hrází poldru je tento způsob rušení vhodnější a bezpečnější, než její odstranění vykopáním.

Odbor investiční (dále jen OI) nyní předkládá Radě města tuto skutečnost k seznámení, neboť se jedná o poměrně velký zásah do projektové dokumentace, který však nevyžaduje povolení stavebního úřadu.

#### **Návrh na usnesení:**

**RM**

**bere na vědomí**



## **Město Kuřim**

že část rušené jednotné kanalizace, kromě míst jejího křížení s nově budovanou jednotnou kanalizací, bude v úseku tělesa poldru zaplněna cemento-popílkovou směsí. Ve zbývajících částech dojde v souladu s projektovou dokumentací k odstranění rušené kanalizace vykopáním.

**Termín plnění: 30.04.2021**

**Zodpovídá: Ing. Markelova Jana - referent - investice**

Město Kuřim  
Ing. Pavla Kubová  
investice vodohospodářských staveb  
Jungmannova 968/75  
664 34 Kuřim

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / telefon / e-mail:

V Brně dne:

OP 14132/B/21

30.3. 2021

Věc:

Obytný soubor Kuřim Záhoří – 1.etapa – příjezdová komunikace – stanoviště  
TBD k likvidaci kanalizace v oblasti hráze suché nádrže.

Příloha:

Prostudovali jsme návrh odstranění jednotné kanalizace, která v levém zavázání hráze křížuje násyp hráze v hloubce cca 6,5 m a pokračuje v násypu hráze nad chodbou spodních výpustí. Původní návrh předpokládal odstranění kanalizace v celé délce. Zhotovitel stavby navrhl likvidaci kanalizace v oblasti křížení s hrází a v podhrází vyplněním potrubí popílkocementovou suspenzí. Tato metoda je s ohledem na konstrukci hráze bezpečnější, nedojde k překopu hráze v zavázání, které by mohlo zapříčinit nestejnorodé prostředí hráze v této oblasti po provedení zpětného násypu výkopu. Vyplnění potrubí popílkocementovou suspenzí považujeme za dostatečně kvalitní způsob likvidace starého potrubí, dojde i k vyplnění případných poruch na likvidovaném potrubí a k eliminaci možných průsaků.

Dále byla posouzena možnost případné změny suché nádrže na částečně zaplněnou suchou nádrž. Byla provedeno přešetření transformačního účinku nádrže. Při průchodu povodně PV 100 v současném stavu, zachytí SN Kuřim celý objem návrhové PV100 a nedojde k odtoku přelivem. S ohledem na konfiguraci terénu, doporučujeme vytvoření trvalé zátopy zahloubením prostoru před hrází na úroveň současného nejnižšího dna potoka u vtoku do výpustního objektu. Návrh doporučujeme řešit s architektem, který by měl navrhnout komplexní koncepci využití území. Úprava výpustního objektu a zajištění možnosti manipulace bude řešena až po provedení tohoto návrhu a po provedení aktualizace vodohospodářského řešení nádrže tak, aby byl zajištěn transformační účinek nádrže.

S pozdravem

specialista  
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

VODNÍ DÍLA - TBD a. s., Hybemská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1 (adresa sídla společnosti)

telefon: +420 221 408 (111)\*  
fax: +420 224 212 803  
e-mail: praha@vdtbd.cz  
ID schránky: yu8gxtd

IČO: 49241648  
DIČ: CZ49241648  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú. 64504021/0100  
web: www.vdtbd.cz

Pracoviště Brno:

Studená 909/2, 638 00 Brno - Lesná  
telefon: +420 721 222 313  
e-mail: brno@vdtbd.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

Bude také odstraněno

