



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

11

Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 14.06.2016

Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 - zahájení projekční přípravy

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - situace
 B - dopis Steinex a.s.

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Pavla Kubová

Důvodová zpráva:

Odbor investiční doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi zahájit projekční přípravu akcí „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“.

Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu v délce 288 m včetně rekonstrukce přípojek

Odůvodnění:

- nedostatečný DN profil vodovodu ovlivňuje požární bezpečnost zejména pro objekt zámku, archivu města Brna, objekt bývalého statku a průmyslové zóny
- investice je podmíněna spoluúčastí investora průmyslové zóny, společnosti STEINEX
- **propoččet celkových nákladů: 6.400.000 Kč bez DPH.**

Zastupitelstvo města Kuřimi vyčlenilo na projektové přípravy rekonstrukcí kanalizací a vodovodů částku 4 100 000 Kč (ORG 1 332 000 000 „Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace a vodovody“), přičemž tato akce není v tomto rozpočtu zahrnuta. Do průmyslové zóny v současné době vstupuje společnost STEINEX. Aktuální potřeby tohoto investora pro vydání stavebního povolení jsou ošetřeny jinými technickými opatřeními. Z hlediska dalšího budoucího rozvoje celé průmyslové zóny i firmy STEINEX je rekonstrukce vodovodu v ulici Úvoz nutným opatřením. Proto firma STEINEX souhlasí se svou spoluúčastí podílem na této investiční akci (viz Příloha B).

Předběžný propoččet nákladů na rekonstrukci vodovodu v ul. Úvoz:

Propoččet nákladů zahrnuje stavební náklady, ostatní náklady (inženýrská činnost, projekční činnost), rezervy.



Akce	Předběžný propočet nákladů (bez DPH)	Předběžný propočet nákladů (včetně DPH)
Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu	6.400.000,00 Kč	7.744.000,00 Kč

a) Propočet stavebních nákladů

Akce	Předběžné stavební náklady (bez DPH)	Předběžné stavební náklady (včetně DPH)
Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu	5.817.986,00 Kč	7.039.763,06 Kč

b) Propočet nákladů na projektovou dokumentaci

Akce	Potřebný stupeň dokumentace	Předpokládaná lhůta zpracování (měsíce)	Předběžná cena za projektovou dokumentaci včetně DPH (8% z propočtu)
Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu	DÚR, DSP, DPS - společné	9	563.181,04 Kč

c) Propočet nákladů na inženýrskou činnost

Náklady na inženýrskou činnost	BVK (2,1% z ceny PD včetně DPH)
Kuřim, ul. Úvoz	11.826,80 Kč

Pro tento rok je akce dostatečně rozpočtově zajištěna (ORG 1 332 000 000 „Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace a vodovody), proto nyní nenavrhujeme provést rozpočtové opatření. Vzhledem k zahájení výběrového řízení a předpokládané délce zpracování projektové dokumentace pro výše uvedenou akce, bude část nákladů realizována až z rozpočtu příštího roku.

Návrh na usnesení:

ZM s o u h l a s í se zahájením projekční přípravy investiční akce „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“ v celkové výši do 620.000 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

Příloha č.3 - Situace





Vážený pan
PaeDr David Holman
místostarosta města
Městský úřad Kuřim
Jungmanova 968/75
664 34 Kuřim

Brno 7.6.2016

Rekonstrukce vodovodního řadu

Vážený pane místostarosto,

Naše společnost hodlá vybudovat v městě Kuřim nový masozpracující podnik v jihozápadní části města v areálu bývalého státního statku.

Při zajišťování územního rozhodnutí bylo zjištěno, že v celé jihozápadní části města je nedostatečný tlak vody, který je způsoben zúženým profilem vodovodního řadu na ulici Úvoz.

Naše společnost vyprojektovala takové technické řešení aby bylo možno nový provoz zprovoznit na malou kapacitu.

Další rozvoj a zvyšování kapacity je však možný pouze ,když budeme mít dostatečné množství vody.

Žádáme tímto zastupitele města Kuřim o schválení uvažované rekonstrukce vodovodního řadu na ulici Úvoz.

Vzhledem k tomu, že město disponuje omezenými finančními prostředky ,je naše společnost připravena poskytnout na výkopové práce potřebnou techniku včetně obsluhy.

S pozdravem

MVDr Jaromír Steinhauser
předseda představenstva
Steinex akciová společnost
Mojmírovo nám.20
612 00 Brno Královo Pole